

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 60095234

Blatt *Page*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference* Unser Zeichen *Our Reference* Längstens gültig bis *Latest expiration date*
0001-- 28221651 002 29.04.2019
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
HAFLEX Maschinenbau GmbH,
Blauberg Ventilatoren
51-53, Eurener Strasse
54294 Trier
Germany

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
0001--28221651 001

Prüfzeichen *Test Mark*



www.tuv.com
ID 100000000

Geprüft nach *Tested acc. to*

EN 60335-2-80:2003+A1+A2
EN 60335-1:2012
EN 62233:2008
ZEK 01.4-08/11.11

Zertifiziertes Produkt *(Geräteidentifikation)*
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Ventilator Duct fans

Bezeichnung: /Type designation	Bemessungsaufnahme: /Rated power input	
Centro 100 x ; Centro 150 x ;	80W	11
Centro 100 x L ;	62W	1
Centro 125 x ;	79W	1
Centro 125 x L ;	61W	1
Centro 200 x ;	107W	1
Centro 200 x max ; Centro 250 x ;	173W	2
Centro 250 x L ;	108W	1
Centro 315 x ;	200W	1
Centro 315 x max	310W	1

Trade Mark: BLAUBERG
Bemessungsspannung/Rated voltage: 220-240V~, 50Hz
Schutzart/Protection degree: IPX4
Schutzklasse/Protection class: II
Umgebungstemperatur/Ambient temperature: 0-50°C
Wo/where x = blank, W1; FR; FR1; GI; GI1; (Funktion)
G; G1; GTI; GTI1; GT; GT1

20

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des
Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the
Product Safety Law.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle



G. Bakos

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 11.07.2014 (day/mo/yr)